



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
ul. Orła Białego 6, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel.: 89 767 23 22, fax: 89 767 25 82

e-mail: psse.lidzbarkwarm@sanepid.olsztyn.pl

HK.4020.5.28.2018

Lidzbark Warmiński, dnia 09.03.2018 r.

KOMUNIKAT NR 6/2018


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia ze Stacji Uzdatniania Wody „Podleśna” miejskiego wodociągu publicznego w Ornecie przy ulicy Podleśnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż dnia 09.03.2018 r. wydał decyzję administracyjną o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej ze **Stacji Uzdatniania Wody „Podleśna”** miejskiego wodociągu publicznego w Ornecie oraz zobowiązał administratora wodociągu- tj. PWiK Sp. z o.o. w Ornecie, 11-130 Orneta ul. Mickiewicza 10 do podjęcia działań naprawczych. Badanie laboratoryjne próbki wody uzdatnionej pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 19.02.2018 r. wykazało, że jakość wody dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody „Podleśna” nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości manganu.

Wodociąg zaopatruje w wodę do spożycia mieszkańców rejonu północno-wschodniego miasta Orneta oraz miejscowości Krosno, Biały Dwór i Opin. gm. Orneta.

Stwierdzone stężenia manganu nie zagrażają zdrowiu konsumentów, mogą jednak zmieniać właściwości organoleptyczne wody.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lidzbarku Warmińskim.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Wojciech Borowy
lek. med. *Wojciech Borowy*